



**PÄÄSTEAMET**  
**PÕHJA PÄÄSTEKESKUS**  
**TULEOHUTUSKONTROLLI BÜROO**

ETTEKIRJUTUS  
Tallinn

04.06.2012 nr 7.2-6.1/874-3

14.03.2012 toimunud paikvaatlusel **Tallinna linnale** kuuluvas Tallinna Reaalkooli hoones aadressil Tallinn, Estonia pst 6, tuvastati õigusrikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 874-2 Põhja päästkeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Liia Tõruvere, võtnud aluseks tuleohutuse seaduse § 40 lg 1 p 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adreessaadile **Tallinna linn (Linnavlitsuse kaudu)**, järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

**1. Koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ja läbi viia tulekahjuõppus vastavalt siseministri 1.septembri 2010.a määrusele nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“**

Koostatud plaan tehakse teatavaks allkirja vastu kogu ettevõtte või asutuse töötajatele.

Töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda, tagab inimeste ohutuse ja varalise kahju ärahoidmise tulekahju korral. Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

**Alus:** Siseministri 1.septembri 2010.a määrusele nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3

**Täitmise tähtaeg: 30.07.2012**

**Sunniraha hoiatus:** juhul kui käesolevat ettekirjutust ei täideta täitmise tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 adreessaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 400 €.

**2. Korraldada töötajatele vastavalt tema ametile vastav tuleohutuse koolitus ning vähemalt üks kord aastas vastavalt koostatud tulekahju korral tegutsemise plaanile viia läbi õppus evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta, tutvustada töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja kontrollida nende täitmist.**

Tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada kas plaan vastab eesmärgile.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 3 lg 2 p 1

**Alus:** Siseministri 1.septembri 2010.a määrusele nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 2 ja § 15

**Täitmise tähtaeg: 31.09.2012**

**Sunniraha hoiatus:** juhul kui käesolevat ettekirjutust ei täideta täitmise tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 adreessaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 300 €.

### **3.Määrata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) päeviku täitmise ja hoidmise eest vastutavad isikud.**

Tuleohutuspaigaldise automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi korrashoiu ja katkematu toimepidevuse tagamiseks tuleb korraldada igapäevast vaatlust, kus kontrollitakse, kas ATS-i keskseade näitab normaalolukorda, vastupidisel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja teatada sellest hooldusorganisatsiooni.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 31

**Alus:** Siseministri 30.augusti 2010.a määrus nr 42 „Nõuded automaatsele tulekahju - signalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusse“ § 26

**Täitmise tähtaeg: 01.07.2012**

Sunniraha hoiatus: juhul kui käesolevat ettekirjutust ei täideta täitmise tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 100 €.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, [lnhktallinn.menetlus@kohus.ee](mailto:lnhktallinn.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekomando, Raua 2, 10124 Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [pohja@rescue.ee](mailto:pohja@rescue.ee).

(allkirjastatud digitaalselt)

Liia Tõruvere

Tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor

6282149; 53006679

[liia.toruver@rescue.ee](mailto:liia.toruver@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Tallinna Haridusamet, [haridusamet@tallinnlv.ee](mailto:haridusamet@tallinnlv.ee)
- 2) Tallinna Reaalkool, [real@real.edu.ee](mailto:real@real.edu.ee)